

Дата размещения сведений в ЕРКНМ*
«17» 12 2021 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 т/ф.: (861) 262-20-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района

353730, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Резникова В.Ф., 50А т/ф.: (86164) 7-05-01, E-mail: 22-ogpn@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 217/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

Вручается:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 4 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН,
индивидуальный номер налогоплательщика: 2334014895, адрес организации: 353730,
Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Нестеренко, 52А

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района Маракуша Алексея Сергеевича № 217 от «03» декабря 2021 года в период с «06» декабря 2021 года по «17» декабря 2021 года

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района Христюком Дмитрием Александровичем, майором внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Заведующий Тарапун Наталья Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устраниТЬ:

№ п/ п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Покрытие пола в группах выполнено из материалов с неизвестной пожарной опасностью	ст. 4, 52, 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ	19.07.2022	
2.	Не установлены двери эвакуационных выходов открывающиеся по ходу эвакуации	п. 27 д) ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	19.07.2022	
3.	Не установлены двери, выходящие на лестничную клетку, обеспечивающие в максимально открытом положении, требуемую ширину лестничных площадок	п. 4.4.2. СП 1.13130.2020	19.07.2022	
4.	Не оборудованы двери в лестничных клетках приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах	п. 24 ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 п. 4.4.6. СП 1.13130.2020	19.07.2022	
5.	Не оборудованы лестницы 3-го типа со	ст. 4, 6, 53 Федерального	19.07.2022	

	второго этажа шириной, уклоном, высотой ограждения, шириной и высотой приступи в соответствии с требованиями к путям эвакуации	закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п. 4.4.6. СП 1.13130.2020		
6.	Расположить наружные эвакуационные лестницы на расстоянии 1 метра от оконных проемов.	ст. 4.6, 53, 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п. 4.4.7. СП 1.13130.2020	19.07.2022	
7.	Не проведены эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 17 б) ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	19.07.2022	
8.	Не оборудованы двери эвакуационных выходов из групп шириной менее 1,2 м.	п. 5.1.4. СП 1.13130.2020	19.07.2022	
9.	Не обеспечена высота эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м.	ст. 6, 53. Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ 4.2.18. СП 1.13130.2020	19.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Тарапун Наталья Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

17.12.2021

(дата подписи)

Инспектор ОНД и ПР Каневского района

Христюк Д.А., майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 4
муниципального образования
Каневской район**
Нестеренко, ул., д.52А, ст-ца Каневская
Краснодарский край, 353730
e-mail: mbdou4-kolokolchik@yandex.ru
тел./факс (86164)7-56-44 ИНН 2334014895
от 10.12.2021г. № 190
На № от _____

Врио начальника ОНД и ПР
Каневского района,
Государственному инспектору
Каневского района по пожарному
надзору, капитану внутренней
службы
М.Т. Стрижакову

Уважаемый Максим Тимофеевич!

Направляем Вам информацию по устранным нарушениям, предоставляем документы о проведенных мероприятиях:

1. Проведены работы по оборудованию здания эвакуационным освещением на путях эвакуации, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

(Приложение № 1 акт, выполненных работ прилагается)

2. Обеспечили наличием исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 на каждого дежурного.

(Приложение №2: фото фонаря и СИЗ)

3. Проведены испытания средств обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации сверх срока службы.

(Приложение №3: договор на оказание услуг № 160/21 от 19.07.2021г.)

Заведующий МБДОУ детский сад № 4 Галина Викторовна Тарапун