

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском, районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 124п-28-2021

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

«20» июля 2021г.

ст. Каневская

При проведении плановой выездной проверки по распоряжению № 116р-28-2021 от 30.03.2021г в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 муниципального образования Каневской район, свидетельство о государственной регистрации 1022303979939, выявлены нарушения санитарного законодательства: группе № 3 на момент проверки установлено, что бесконтактная термометрия детям воспитателями и (или) медицинским работником не проводится; на момент проверки, полотенцами для ног дети не обеспечены; в группе № 3 отсутствует индивидуальность горшков и соответствующая маркировка, во всех группах отдельные вешалки для детских полотенец для ног не оборудованы; в группе № 4 в туалетной комнате на 2-х унитазах отсутствуют сиденья; стены, в игровых группах № 3 и № 4, имеют отделку обоями, не допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств; В группе № 3 стекло в межкомнатной двери разбито, склеено скотчем, что препятствует проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; в детском саду отсутствует помещение или место для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки инвентаря и хранения уборочного инвентаря, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, через смеситель, а так же системой водоотведения, для этих целей используется туалет предназначенный для персонала; Параметры искусственной освещенности в игровых 3 группы, 1 группы, в музыкальном зале составили 24лк, 363лк, 359лк соответственно, при норме не менее 400лк, что подтверждается протоколом испытаний Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 2493.21/2/К от 15.07.2021, экспертным заключением № 5420/31 от 20.07.2021, вх. № 4783 от 20.07.2021.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

Пункт, статьи нормативных актов, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений
1.1. В группе № 3 проводить бесконтактную термометрию детям, п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20;	<u>15.07. 2022г.</u>
1.2. Детей обеспечить полотенцами для ног, п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20;	<u>15.07. 2022г.</u>
1.3. В группе № 3 обеспечить индивидуальность горшков и соответствующую маркировку, во всех группах оборудовать отдельные вешалки для детских полотенец для ног, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20;	<u>15.07. 2022г.</u>
1.4. В группе № 4 в туалетной комнате унитазы обеспечить сиденьями, п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;	<u>15.07. 2022г.</u>
1.5. Стены, в игровых группах № 3 и № 4, обеспечить отделкой, допускающей проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;	<u>15.07. 2022г.</u>
1.6. В группе № 3 восстановить целостность стекла в межкомнатной двери, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20;	<u>15.07. 2022г.</u>
1.7. В детском саду оборудовать помещение или место для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки инвентаря и хранения уборочного	<u>15.07. 2022г.</u>

инвентаря, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, через смеситель, а так же системой водоотведения, п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20;	
1.8. Параметры искусственной освещенности в игровых 3 группы, 1 группы, в музыкальном зале привести в соответствие с требованиями п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20	<u>15.07.2022г.</u>

2. Принять к неукоснительному соблюдению требования ст. 11, ст. 17, ст. 28, ст. 29, ст. 39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

Ответственным за выполнение предписания является: МБДОУ детский сад № 4, в лице законного представителя заведующего Тарапун Наталья Владимировна

Предписание может быть обжаловано в порядке установленным действующим законодательством. За невыполнение в установленный срок предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить письменно начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах Сидорского С.Н. по адресу ст. Каневская, ул. Герцена, 82 в срок до «15» июля 2022 г.


Ведущий специалист-эксперт Босикова Н.И.

(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО)

Предписание получил

Тарапун Н.В.





(подпись)

20.07.2021г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 тел./fax: (861) 262-20-09

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

353730, ст. Каневская, ул. Резникова В.Ф., 50А тел./fax: (86164) 7-05-01, E-mail: 22-ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 91/1/13

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 4 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

с 01.06.2021 года по 29.06.2021 года проведена плановая/выездная проверка за соблюдением
требований норм пожарной безопасности зданий, территории находящейся по адресу:
Краснодарский край, Каневской р-н, ст. Каневская, ул. Нестеренко, 52А.

Государственный инспектор Каневского района по пожарному надзору - инспектор ОНД и
ПР Каневского района, майор внутренней службы Христюк Дмитрий Александрович

совместно с: Заведующий Тарапун Наталья Владимировна

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные при проведения мероприятия по надзору:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Оборудовать здания школы эвакуационным освещением на путях эвакуации, включающее автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	ст. 88. Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ раз.7.6 СП 52.13330.2016	01.12.2021	
2.	Покрытие пола в группах выполнено из материалов с неизвестной пожарной опасностью	ст. 4, 52, 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.12.2021	
3.	Обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 на каждого дежурного.	п. 30. ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.12.2021	
4.	Провести испытания средств обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации сверх срока службы	п. 54 ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.12.2021	
5.	Повести замену средств обеспечения пожарной безопасности,	п. 54 ППР в РФ, утвержденных ПП РФ	01.12.2021	

	эксплуатирующиеся сверх срока службы	от 16.09.2020 г. № 1479		
6.	Установить двери эвакуационных выходов открывающиеся по ходу эвакуации	п. 27 д) ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.12.2021	
7.	Установить двери, выходящие на лестничную клетку, обеспечивающие в максимально открытом положении, требуемую ширину лестничных площадок	п. 4.4.2. СП 1.13130.2020	01.12.2021	
8.	Оборудовать двери в лестничных клетках приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах	п. 24 ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 п. 4.4.6. СП 1.13130.2020	01.12.2021	
9.	Оборудовать лестницы 3-го типа со второго этажа шириной, уклоном, высотой ограждения, шириной и высотой проступи в соответствии с требованиями к путям эвакуации	ст. 4, 6, 53 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п. 4.4.6. СП 1.13130.2020	01.12.2021	
10.	Расположить наружные эвакуационные лестницы на расстоянии 1 метра от оконных проемов.	ст. 4,6,53,89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ п. 4.4.7. СП 1.13130.2020	01.12.2021	
11.	Провести эксплуатационные испытания наружных открытых лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 17 б) ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.12.2021	
12.	Оборудовать двери эвакуационных выходов из групп шириной менее 1,2 м.	п. 5.1.4. СП 1.13130.2020	01.12.2021	
13.	Обеспечить высоту эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м.	ст. 6, 53. Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ 4.2.18. СП 1.13130.2020	01.12.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

01.12.2021 г.

(дата)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Каневского района
майор вн. службы Христюк Д.А.

(фамилия, имя, отчество государственного (ых) инспектора (ов)
по пожарному надзору, проводившего (их)

«29» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ *ТН*

(подпись)

«29» июня 2021 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Заведующий МБДОУ ДС № 4

(должность, Ф.И.О.)

Тарапун Наталья Владимировна

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору